

Festa di Natale: è tutto pronto



Per la cena del 16 dicembre c'è ancora posto! Se ti sei dimenticato di spedire il fax di adesione, trova il "Notiziario" precedente e spediscilo subito allo 049/660.002 oppure allo 049-

- che la cena si svolgerà quest'anno presso il ristorante "Val Pomaro" a Arquà Petrarca -che potrai portare con te familiari e amici.

ci sarà l'appuntamento con la lotteria e con la beneficenza.

-che in allegato al Notiziario troverete anche la piantina per raggiungere il ristorante.

-che non devi lasciare a casa l'allegria e la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco.

-che è uno degli appuntamenti più classici della nostra associazione e che da sempre ci dà un segnale preciso dell'attaccamento dei soci al nostro gruppo.

-che è un modo come un altro per trascorrere una serata spensierata in compa-



/80.89.024. Contiamo anche sulla tua presenza.

Ti ricordo:

-che il ritrovo è previsto per le ore 20 presso il ristorante

-che, come di consueto,

IL NOTIZIARIO

Tanti auguri a:		Tanti auguri a:	
Nicoli Alessandro (29)	02-dic	Eccher Paolo (57)	23-dic
Castiello Mosè (42)	07-dic	Miozzo Franco (62)	24-dic
Secco Giuseppe (35)	10-dic	Nicoletti Sandro (61)	24-dic
Schiavon Luciano (49)	14-dic	Pontarollo Emilio (56)	25-dic
Norbiato Olindo (65)	16-dic	Gioachin Roberto (46)	29-dic
Zuolo Italo (59)	16-dic	Noventa Massimo (41)	31-dic
Zambonin Caludio	17-dic		



Ultime notizie per elettrotecnici

*Notizie dal CEI – Comitato
31J del 0.11.05.*

-Risposta ad un quesito pervenuto presso la segreteria del CEI relativo ad un deposito di bombole di GPL ed acetilene, conforme alle norme e prescrizioni dei VV.F.; per tale deposito, anche in relazione alla nuova guida CEI 31-35 terza edizione in fase di elaborazione, è stato deciso che le bombole non sono da considerare come sorgenti di emissione, se chiuse con apposito sigillo, legate e depositate in modo sicuro; tali depositi di bombole sono ambienti con pericolo di esplosione trascurabile.

-E' stato fissato per il mese di marzo 2006 il termine ultimo per la pubblicazione della terza edizione della guida CEI 31 – 53, tuttora in elaborazione e discussione.

-E' stato valutato e discusso la necessità di far pubblicare una "errata corrige" per annullare e modificare la nota all'art. GB 1.5 "STABILITA' TERMICA DELLA POLVERE" della Guida 31 – 56 fasc. 7527 di pag. 74.

Tale nota risultata in contrasto con quanto dichiarato dalla CARBO-SULCIS. Si fa notare in ogni caso che il problema dell'autocombustione del carbone e di altro materiale combustibile a temperatura ambiente, rimane sempre da valutare con molta perizia e cautela; sarà pubblicata prossimamente una nota più

nel sito CEI.

-Si è discusso sul paragrafo 9 del documento IEC 31J/107/CD, relativo al "Wiring System" in zona 0, decidendo di compilare ed inviare le osservazioni su tale argomento al Comitato IEC competente.

-Guida 31 – 35 -Terza Edizione: di comune accordo è stato deciso di verificare e modificare,

dove possibile, le formule relative ai gas, liquidi infiammabili e nebbie; quindi chi avesse delle osservazioni o dei suggerimenti, li può inviare all'indirizzo di posta elettronica: girfer756@alice.it. Naturalmente tutti i suggerimenti dovranno essere debitamente documentati e supportati da



appropriata in una edizione della Guida 31 – 56.

-È stato dato il consenso, e valutato l'opportunità di stampare la variante alla 31 – 35, relativa ai "Laboratori di Analisi", prima della fine del 2005, essendo terminato il periodo di inchiesta pubblica; si ricorda che i documenti in inchiesta pubblica sono disponibili, per la lettura ed il commento, direttamente

bibliografia specifica.

N.B. Si ricorda a chi legge che quanto sopra descritto va considerato solo come anticipazione.

Il suo valore normativo si concretizzerà solo dopo la pubblicazione da parte del CEI il relativo documento ufficiale.

Per.Ind. F. Girardin

Contributi "solari"

L'Agenzia Essedue snc ci comunica che la propria rappresentata Paradigma Italia srl ha deciso di riconoscere a tutti i privati che installeranno i propri sistemi di pannelli solari termici, un contributo economico.



Tale contributo esula da eventuali ulteriori agevolazioni derivanti da leggi regionali o nazionali e varia da un minimo di 256 euro a un massimo di 960 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Agenzia Essedue al numero 049.718.140.

Il nostro angolo del buonumore

